

济南市琦泉热电有限责任公司 供暖机炉检修维护项目 公开竞争方式确定服务商公告

一、基本情况

济南市琦泉热电有限责任公司（以下简称“我公司”）于2022年7月26日经平阴县人民法院裁定破产清算，指定受理前已经成立的清算组担任管理人。管理人被指定后，经我公司申请、管理人审核认为具备继续生产经营的条件和可行性，向法院提交了《继续营业的报告》，2022年8月22日平阴县人民法院作出复函（复函号：2022鲁0124破5-2号），准许我公司继续营业。为了实现继续营业的目标，需对我公司供暖机炉（9/10/11号锅炉）进行检修维护，现采购部分设备和专业第三方检修服务机构。

本次供暖机炉设备检修共有六大检修项目（详见附件：供暖机炉检修维护项目采购明细），现发布公告通过公开竞争方式确定供暖机炉检修维护项目服务商。

本次公开竞争方式确定检修项目第三方服务商后，最终实施检修需在取得平阴县人民法院的同意后进行。

二、保证金缴纳

为了更好、更快的进行供暖机炉检修工作，为有意向的服务商创造一个公开、公平、合理的竞争环境，我公司决定启动公开竞争方式确定供暖机炉（9/10/11号锅炉）检修维护服务商的程序，现通知有意向的服



务商在2022年10月8日至10月12日16:00前向管理人交纳竞争确定服务商保证金每个项目2万元（大写：贰万元）。在缴纳保证金时应注明意向检修项目名称。

保证金收款账户：

开户名称：济南市琦泉热电有限责任公司管理人

账 号：2065 4675 7037

开户行：中国银行平阴分行营业部

除成交服务商外，该项目其余意向方保证金将在签订合同之日起7个工作日内退回。

三、竞争文件索取

各意向服务商缴纳保证金后及时索取济南市琦泉热电有限责任公司供暖机炉检修项目公开竞争方式确定供应商的相关文件，并按照文件的要求在规定时间内递交相关公开竞争性文件。

文件领取地点：济南市平阴县湖溪街中段济南玮泉生物发电有限公司办公楼二楼综合办。

特别提醒：本项目时间紧、任务重，缴纳保证金截止时间和递交公开竞争性文件的时间较近，各意向参与方各自安排好自已的时间，充分评估预留制作竞争性文件的时间。

四、确定服务商的程序

本项目将依法组建评审小组，并由管理人依法监督，在评审中将根据公开竞争方式确定服务商相关文件要求和意向服务商提交的公开竞争性文件的内容综合评选适格的供暖机炉检修维护项目服务商。具体公开

竞争确定服务商的具体程序和时间安排详见公开竞争方式确定供暖机炉检修维护项目服务商的相关文件。

五、服务商基本资质要求

1.独立的企业法人资格；

2.已通过 ISO9000 系列质量管理体系认证；

3.营业执照许可进行对应检修工作；

4.100MW 以及 300MW 以下容量机组的检修，除汽轮发电机组外，主厂房机务部分检修要求检修承包方具有 100MW 等级以上机组检修业绩 2 个以上；

5.300MW 及以上 600MW 以下容量机组的检修，除汽轮发电机组外，主厂房机务部分的检修要求检修承包方具有 200MW 等级以上机组检修业绩 2 个以上；

6.600MW 及以上 1000MW 以下容量机组的检修，除汽轮发电机组外，主厂房机务部分的检修要求检修承包方具有 300MW 等级以上机组检修业绩 2 个以上；

7.1000MW 及以上等级机组检修，除汽轮发电机组外，主房机务部分的检修要求检修承包方具有 600MW 等级以上机组检修业绩 2 个以上；

8.汽轮发电机本体检修承包方须有同等级及以上检修业绩 2 个以上；1000MW 等级机组汽轮发电机本体检修，其外包方应至少具有 600MW 等级机组检修业绩 4 个以上；

9.除灰、脱硫、化水、电气一次系统、热控检修(不含 CS 控制系统保护系统)，其检修承包方应具有两个以上相同或类似设备系统检修业绩；

10.工作所需特殊工种人员的上岗证；

11.施工简历和3年安全施工记录无重大人身伤亡和设备损坏事故；

12.财务状况：具有银行资信，近一年财务状况稳定、可靠，具有履行合同所需的财务能力；

13.技术装备：具有完成工作的相应工机具、检测设备和技術装备。

每项检修项目所需的资质要求不同，其他具体资质详见公开竞争方式确定服务商文件。

六、技术要求、指标详见公开竞争方式确定服务商文件。

七、若有疑问或须澄清的内容请联系以下人员

联系人：张老师、贾老师

联系电话：15315110898、15315116926

望各意向服务商按照上述公告要求及时缴纳保证金并按时递交相关公开竞争性文件。

济南市琦泉热电有限责任公司

二〇二二年十月七日

附件：供暖机炉检修维护项目采购明细

序号	检修项目	采购内容	招标说明
1	10号炉空预器更换	130t/h 高温高压硫化床锅炉空气预热器中管箱拆除和更换，要求钢管 $\phi 50 \times 2$ ，外加搪瓷，卧式布置	打包整招服务商
2	9、10号炉浇注料更换检修	自炉膛斜料管至中心筒顶部（含返料器）浇注料、保温层全部拆除并更换	打包整招服务商
3	9、10号炉除尘器滤袋更换	130T/H 循环流化床锅炉滤袋、笼骨全部更换，共购 3000 条。滤袋的型号与规格： $\phi 130 \times 8250\text{mm}$	打包整招服务商
4	9、10号炉锅炉疏水管道更换	锅炉 8 米层疏水门以上所有疏水管道及低过集箱所有接管座更换，含外保温及外护铝皮	打包整招服务商
5	9、10号炉锅炉除雾器更换、脱硫塔及烟道防腐	主要为脱硫塔内管式除雾器及高效管束式除雾器的更换；脱硫塔内壁重新防腐，清理原防腐层，并打磨干净，重新做玻	打包整招服务商

		璃鳞片防腐,	
6	#4机、#5风机大修	风机大修,揭缸检查通流部分 结垢并除垢、更换损坏部件	打包整招服 务商

4.1.1